



Ale Bäder- und WC-Räume werden mit MAICO-Abflüßer ER-80-H (Feuchtesteuerung) in UP-Gehäuse ER-UPD ausgerüstet, einricht. Hygrostat HY-5, zusätzlich manuelle Bedienung über einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellräume erhalten MAICO-Abflüßer ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehäuse ER-UPD einricht. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Küchen (Wohnungen 8+17) erhalten MAICO-Abflüßer ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Technikräume (HSL+ELT) erhalten MAICO-Abflüßer ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die vertikalen Lüftungsstränge werden mit Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit Brandschutz-lackierung BI ausgeführt. Anschlüsse an die Abflüßer erfolgen mit Stahlrohr SFR.

Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.

Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschemata

- Legende**
- +107.08
 - +112.40
 - d1 dichte Tür
 - d1T dichte Tür, selbstschließend
 - RS Rauchschiebetür n. DIN 18095, selbstschließend
 - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
 - T90 feuerbeständige Tür, selbstschließend
 - F Elektromagn. Feststellanlage
 - BRH mit Brandmelder u. bauaufs. Zulassung
 - rh Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
 - NA raumhoch
 - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. Ofr.

38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planinhalt: Grundriss 1. OG
 Planstand: 14.03.2008 – Index 0
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 14.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 14HLS

Gewerk: Lüftung
 Planinhalt: Grundriss 1. OG
 Planstand: 14.03.2008 – Index 0
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 14.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 14HLS

SW6 03 Grundriss 1. OG