



Index	Datum	Bezeichnung

Bauvorhaben:
 FZ-Wohnen GmbH
 Familienzentrum 6
 91332 Heiligenstadt i. OFr.

38 Seniorenwohnungen Haus Leinleiter Tal

Architekt:
 Dipl.-Ing. Ulrich K. Arndt
 Leydenallee 37 b
 12167 Berlin

Gebäudetechnik:
 Heizung / Sanitär / Lüftung / Elektro
 Planungs- u. Sachverständigenbüro
 Archim Frey
 Peter - Vischer - Straße 14
 12157 Berlin
 T.: 030.79784685
 M.: 0171.7449302

Gewerk: Lüftung
 Planinhalt: Grundriss 4.OG.
 Planstand: 14.03.2008 - Index 0
 Maßstab: 1 : 100
 Datum: 14.03.2008
 Blatt-Nr.: SW6 17HLS

SW6 06 Grundriss 4.OG

Sämtliche Auflagen, Hinweise und Ergänzungen aus der Baubeschreibung sind zu berücksichtigen.
 Dimensionen der Anschlussleitungen siehe Strangschemo

- Legende**
- +107.08
 - +112.40
 - dT dichte Tür
 - dsT dichte Tür, selbstschließend
 - (voll) vollwandige Tür
 - RS Rauchschutztür n. DIN 18095, selbstschließend
 - T30 feuerhemmende Tür, selbstschließend
 - T90 feuerbeständige Tür, selbstschließend
 - (F) Elektromagn.Feststellanlage
 - BRH mit Brandmelder u. bauaufs.Zulassung
 - rh Brüstungshöhe bezogen auf OK FFB
 - NA raumhoch
 - Notausgang, von innen stets ohne Hilfsmittel zu öffnen
 - Neues Bauteil gem. Statik und Brandschutznachweis

Alle Bäder- und WC-Räume werden mit MAICO-Ablüfter ER-60-H (Feuchtesteuerung) in UP-Gehäuse ER-UPD ausgerüstet, einschl. Hygrostat HY-5, zusätzlich manuelle Bedienung über einen Lichtschalter, mit Nachlaufrelais.

Die Abstellräume erhalten MAICO-Ablüfter ER-100-D (Dreistufenschaltung) in UP-Gehäuse ER-UPD einschl. Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Küchen (Wohnungen 8+17) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die beiden Technikräume (HSL+ELT) erhalten MAICO-Ablüfter ER-100 mit Dreistufenschalter DS-3N.

Die vertikalen Lüftungsstränge werden mit Brandschutz-Ausgleichselemente BA und mit Brandschutz-Isolierung BI ausgeführt. Anschlüsse an die Ablüfter erfolgen mit Stahrohr SFR.